



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307787374

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

TGW3-6300, TGW3-7500; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC380/400/415V, AC660/690V;
 I_n : TGW3-6300: 4000A, 4900A, 5000A, 5900A, 6300A; TGW3-7500: 6300A, 7500A; 过
电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs} : 120kA (AC380/400/415V), 100kA (AC660/690V); I_{cu} :
120kA (AC380/400/415V), 100kA (AC660/690V); I_{cw} : 120kA/1s (AC380/400/415V),
100kA/1s (AC660/690V); 选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P、4P; 产
品适用于隔离; 配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC, 8NO8NC, 10NO10NC; I_{th} : 10A; AC-15:
 U_e/I_e : AC400V/2A; DC-13: U_e/I_e : DC250V/0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 18 日 有效期至: 2030 年 06 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

